



产品验收报告				
产品名称	组件供电单元			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2026年4月2日			
验收人员	韩园园			
序列号	PSU-202603-001			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	组件供电单元	GX3-PSU-02	1套	
2	电源线	/	1根	
验收项目				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全		✓	
	线缆插头、插座无损坏		✓	
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确		✓	
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致		✓	
功能检测	线缆定义无误		✓	
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常		✓	
	电压输出正常，风扇状态正常		✓	
	24小时拷机测试后电压输出正常		✓	
验收结果	<input checked="" type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 未通过验收			
验收人员签字	韩园园			