



## 智能供电分配单元 5 套测试记录

|      |                                                                                     |    |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 产品名称 | 智能供电分配单元                                                                            |    |    |
| 型号规格 | DT-PDU-01                                                                           |    |    |
| 序列号  | 0070A-202204001、0070A-202204002、0070A-202204003、<br>0070A-202204004、0070A-202204005 |    |    |
| 测试   |                                                                                     |    |    |
| 序号   | 项目                                                                                  | 结果 | 备注 |
| 1    | 表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全                                                                  | 正常 |    |
| 2    | 各个电源输出口连接件稳固无松动、内陷现象                                                                | 正常 |    |
| 3    | 软件内显示与设备连接正常                                                                        | 正常 |    |
| 4    | 软件控制电源端口控制正常，电压正常                                                                   | 正常 |    |
| 5    | 设备各指示灯显示状态正常                                                                        | 正常 |    |
| 6    | 用“IP 配置软件”将 IP 地址统一设为 192.168.1.50                                                  | 正常 |    |
| 7    | 连续烤机 24 小时后以上功能正常                                                                   | 正常 |    |



| 序号 | 设备名称     | 型号        | 序列号                                                                                         | 备注  |
|----|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 智能供电分配单元 | DT-PDU-01 | 0070A-202204001<br>0070A-202204002<br>0070A-202204003<br>0070A-202204004<br>0070A-202204005 | 含线缆 |

测试人: 李永清

测试日期: 2022 年 4 月 29 日