


智能供电分配单元 2 套测试记录

产品名称	智能供电分配单元		
型号规格	DT-PDU-01		
序列号	0070A-202401001、0070A-202401002		
测试			
序号	项目	结果	备注
1	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全	正常	
2	各个电源输出口连接件稳固无松动、内陷现象	正常	
3	软件内显示与设备连接正常	正常	
4	软件控制电源端口控制正常，电压正常	正常	
5	设备各指示灯显示状态正常	正常	
6	用“IP 配置软件”将 IP 地址统一设为 192.168.1.50	正常	
7	连续烤机 24 小时后以上功能正常	正常	
 智能供电分配单元 状态指示 A1 A2 A3 A4 A5 A6 设备连接状态 220VAC 控制 A1和A2 (左侧) A3和A4 (右侧) A1 A2 A3 A4 DC 控制 A5 (12V) A6 (24V) 连接状态: 已连接到设备			

序号	设备名称	型号	序列号	备注
1	智能供电分配单元	DT-PDU-01	0070A-202401001 0070A-202401002	含线缆

测 试 人： 刘延林

测试日期： 2024 年 1 月 12 日