


智能供电分配单元 2 套测试记录

产品名称	智能供电分配单元		
型号规格	DT-PDU-01		
序列号	0070A-202412001、0070A-202412002、0070A-202412003		
测试			
序号	项目	结果	备注
1	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全	正常	
2	各个电源输出口连接件稳固无松动、内陷现象	正常	
3	软件内显示与设备连接正常	正常	
4	软件控制电源端口控制正常，电压正常	正常	
5	设备各指示灯显示状态正常	正常	
6	用“IP 配置软件”将 IP 地址统一设为 192.168.1.50	正常	
7	连续烤机 24 小时后以上功能正常	正常	
			

序号	设备名称	型号	序列号	备注
1	智能供电分配单元	DT-PDU-01	0070A-202412001 0070A-202412002 0070A-20241200	含线缆

测 试 人： 刘延林

测试日期： 2024 年 12 月 11 日