

智能供电分配单元返修记录

产品名称: 智能供电分配单元 (沈阳局)	返修日期: 2022.2.16
规格型号: DT-PDU-01	产品序列号: 0070A-202008004
检验人员: 刘延林	完成日期: 2022.3.22
问题描述: 电源口无输出, 指示灯不亮。	
问题重现: 正常输入外部 220VAC 时, 电源口无输出, 指示灯不亮。	
原因分析: 内部保险丝损坏。	
解决方案: 更换新的保险丝。	
解决结果: 返修完成。	

签收人: 邵峰
签收时间: 2022.2.16
发货人: 刘延林